

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Outros

Assunto: **ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16-2020**

De Barbara Karine Ferreira Santos <bkarine@engetron.com.br>

Para: <licitacao@macaubas.ba.gov.br>

Cc: <licitacoes@engetron.com.br>

Data 02/03/2020 15:05



**Ao**

## MUNICÍPIO DE MACAUBAS

A ENGETRON ENEGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.267.632/0001-44, estabelecida na Via Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 Bairro Cinco, Contagem, Minas Gerais, fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há 40 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, e no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa. com fulcro na Lei nº 8.666/93, solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

Referente a tensão do equipamento

O ANEXO I - Termo de referência solicita que o No-Break possua tensão de entrada bivolt com comutação automática e saída fixa 110V. Diante dessa solicitação gostaríamos de realizar algumas ponderações ao órgão.

Entendemos que esta solicitação do órgão visa a flexibilidade de instalação do equipamento, tendo em vista a maior aplicabilidade de soluções bivolt, permitindo instalação em diferentes locais para diferentes cargas.

Desta forma, visando uma abertura na possibilidade de fornecimento ao órgão, gostaríamos de solicitar que também sejam aceitas soluções de No-Breaks com tensão de entrada bivolt selecionável manualmente por chave, visto que esta característica não altera o funcionamento e instalação do equipamento, e tensão de saída fixa em 120V independente da tensão selecionada para entrada.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Bárbara Karine

Departamento Comercial

[bkarine@engetron.com.br](mailto:bkarine@engetron.com.br)

+55 31 3514-5966 | Geral: +55 31 3359-5800

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco – Contagem - MG



# Prefeitura Municipal de Macaúbas



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

#### 1 – INTRODUÇÃO

1.1. Aquisição de equipamentos de informática (computador, impressora e no-break), destinados às unidades de saúde pública da rede de atenção básica, com recursos da proposta nº 10931.270000/1190-01 firmada com o Ministério da Saúde.

1.2. O Pregão Eletrônico nº 16/2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia **10/03/2020, às 09:00 horas.**

#### 2 – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Em Síntese, o solicitante pede que também sejam aceitas soluções de No-Breaks com tensão de entrada Bivolt selecionável manualmente por chave e tensão de saída fixa em 120V independente da tensão selecionada para entrada, com base nas seguintes alegações:

Referente à tensão do equipamento

Solicita que o No-Break possua tensão de entrada Bivolt com comutação automática e saída fixa 110V. Diante dessa solicitação gostaríamos de realizar algumas ponderações ao órgão.

Entendemos que esta solicitação do órgão visa à flexibilidade de instalação do equipamento, tendo em vista a maior aplicabilidade de soluções Bivolt, permitindo instalação em diferentes locais para diferentes cargas.

Desta forma, visando uma abertura na possibilidade de fornecimento ao órgão, gostaríamos de solicitar que também sejam aceitas soluções de No-Breaks com tensão de entrada Bivolt selecionável manualmente por chave, visto que esta característica não altera o funcionamento e instalação do equipamento, e tensão de saída fixa em 120V independente da tensão selecionada para entrada.

#### 3 – DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCALRECIMENTO

Com a possibilidade de fornecimento dos equipamentos (no-break) e soluções com tensão entrada Bivolt selecionada manualmente por chave e com saída fixa de 120 V, esta característica não altera o funcionamento e instalação dos equipamentos.

#### 4 – CONCLUSÃO

Praça Imaculada Conceição, nº1251 – Centro  
CEP: 46500-000  
Macaúbas - Bahia

# Prefeitura Municipal de Macaúbas



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Isto posta, concordamos com as soluções postas pela empresa.



Pedro Américo O. Souza  
Setor de Compra  
CPF: 037.841.725-80  
Pedro Américo O. Souza  
Setor de compras  
CPF: 037.841.725-80

Praça Imaculada Conceição, nº1251 – Centro  
CEP: 46500-000  
Macaúbas - Bahia

Rua Dr. Vital Soares 1º Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba  
[pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br](http://pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
6DA029BA0293096B8CC8ED6BDA6F16B2

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MACAÚBAS**

Ref.: Pregão eletrônico nº 16/2020

Item nº 01, lote 02

**RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.179.865/0001-53, sediada na Avenida Ermelinda Corrado, 195, Ribeirão Preto – SP, vem, com base nos art. 24, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, c.c. arts. 3º, § 1º, I, e 41, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar seu **QUESTIONAMENTO** ao Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe.

## **I – DA TEMPESTIVIDADE**

O prazo para apresentação de questionamento conforme disposto no item 20.1 do Edital é de 02 (dois) dias úteis anteriores a data designada para a abertura da sessão pública, sendo tempestiva o questionamento apresentado.

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## III – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O Edital estabeleceu, em seu anexo I (termo de referência), item 01, lote 01 as especificações técnicas obrigatórias que deve ser atendidas pelos produtos oferecidos no Pregão.


O edital dispõe como controladora de vídeo a “Placa de Vídeo Integrada”, que é integrada ao processador.

Ocorre que, a placa **integrada** implica em diferenças de performance. Uma placa integrada utiliza a memória RAM do computador para executar suas tarefas, ou seja, consome mais memória e pode deixar o computador mais lento quando a placa de vídeo for muito requisitada.

Já a placa gráfica **dedicada** é dedicada exclusivamente à gestão do desempenho gráfico em um computador. Ou seja, é mais poderosa de que os sistemas gráficos integrados. Portanto, devido a superioridade da placa de vídeo dedicada, entendemos que estas serão aceitas no certame.

Nosso entendimento está correto?

Ribeirão Preto, 05 de março de 2020



Antonio Carlos de Marque Junior

RG nº 44.428.202-6

CPF nº 429.479.328-70

# Prefeitura Municipal de Macaúbas



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

#### 1 – INTRODUÇÃO

1.1. Aquisição de equipamentos de informática (computador, impressora e no-break), destinados às unidades de saúde pública da rede de atenção básica, com recursos da proposta nº 10931.270000/1190-01 firmada com o Ministério da Saúde.

1.2. O Pregão Eletrônico nº 16/2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia **10/03/2020, às 09:00 horas**.

#### 2 – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

O Edital estabeleceu, em seu anexo I (termo de referência), item 01, lote 01 as especificações técnicas obrigatórias que deve ser atendidas pelos produtos oferecidos no Pregão.

O edital dispõe como controladora de vídeo a "Placa de Vídeo Integrada", que é integrada ao processador.

Ocorre que, a **placa integrada** implica em diferenças de performance. Uma placa integrada utiliza a memória RAM do computador para executar suas tarefas, ou seja, consome mais memória e pode deixar o computador mais lento quando a placa de vídeo for muito requisitada.

Já a placa **gráfica dedicada** é dedicada exclusivamente à gestão do desempenho gráfico em um computador. Ou seja, é mais poderosa de que os sistemas gráficos integrados. Portanto, devido a superioridade da placa de vídeo dedicada, entendemos que estas serão aceitas no certame.

#### 3 – DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCALRECIMENTO

Ocorre que, o descriptivo do edital PE 16/2020, é direcionado pelo ministério da saúde com recursos da proposta nº 10931.270000/1190-01, que será para a implantação dos prontuários eletrônicos no município. Devido ao seu melhor desempenho para o PEC a placa gráfica dedicada será aceita no certame.

#### 4 – CONCLUSÃO

Isto posta, a placa gráfica dedicada será aceita no certame.

Praça Imaculada Conceição, nº1251 – Centro  
CEP: 46500-000  
Macaúbas - Bahia

# Prefeitura Municipal de Macaúbas



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pedro Américo O. Souza  
Setor de Compra  
CPF: 037.841.725-80

Pedro Américo O. Souza  
Setor de compras  
CPF: 037.841.725-80

Praça Imaculada Conceição, nº1251 – Centro  
CEP: 46500-000  
Macaúbas - Bahia

Rua Dr. Vital Soares 1º Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba  
[pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br](http://pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
6DA029BA0293096B8CC8ED6BDA6F16B2