



# Diário Oficial do **Município**

**Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu**

sexta-feira, 13 de janeiro de 2017

Ano IV - Edição nº 00185 | Caderno 1

## **Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu publica**



Praça Praça Jose Mariane | S/N | Boa Vista | Catu-Ba

[www.saaecatu.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.saaecatu.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
3758078A337DB86C57601076D238BB33

## Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

# SUMÁRIO

- AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

# Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

Pregão Presencial



*SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CATU*

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES GALVANIZADAS E FERRO FUNDIDO

CATU, 13/01/2017

## AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

MOTIVADO POR QUESTIONAMENTOS DAS EMPRESAS GNJ MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA E AVK VALVULAS DO BRASIL FORAM EFETUADAS ALTERAÇÕES EM EDITAL E ANEXO VI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 CUJA DATA FOI TRANSFERIDA PARA DIA **27/01/2017 AS 09H**.

SEGUE OS ESCLARECIMENTOS:

1. REFERENTE AOS ITENS 62 E 63 AS CURVAS 90° SÃO DO TIPO MACHO X FÊMEA.
2. FOI CRIADO UM NOVO LOTE DE MATERIAL SEPARANDO OS REGISTROS FLANGEADOS DOS REGISTROS PVC/PBA COM A FINALIDADE DE AMPLIAR O NUMERO DE PARTICIPANTES.
3. AS VALVULAS COM BOLSA PARA PVC SEGUEM SOLICITADAS EM CUNHA METALICA POIS SÃO ADEQUADAS AO SERVIÇO DESENVOLVIDO PELO SAAE, NÃO SENDO ACEITO MATERIAL DIFERENTE DO CONSTANTE NO EDITAL.

AMÉRICO DA SILVA COUTO NETO  
PREGOEIRO OFICIAL