

# Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

Pregão Presencial

Aviso de Retificação de Edital de Licitação

Catu, 08/12/2016

**Pregão Presencial 13-2016**

Motivado por questionamentos da empresa **Elster Medição de Água LTDA** segue retificações acerca do edital em específico:

1. A especificação correta do item 01 constante no Lote 01 é: **Hidrômetro monojato magnético classe B Qn 0,75 m³/h Qmáx. 1,5 m³/h com diâmetro de 1/2" sem conexões**
2. A solicitação de entrega deverá ser atendida no prazo máximo de 30 dias corridos, podendo ser prorrogado mediante solicitação escrita.
3. A licitante vencedora deverá apresentar garantia mínima do produto de 01 (um) ano contados da data da emissão da Nota Fiscal do mesmo.

Américo da Silva Couto Neto  
Pregoeiro Oficial