



Diário Oficial do **Município**

Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

terça-feira, 11 de abril de 2017

Ano IV - Edição nº 00208 | Caderno 1

Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu publica



Praça Jose Mariane | S/N | Boa Vista | Catu-Ba

www.saaecatu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
871E8AE32F4F1840E7272A77C0467EDF

Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

SUMÁRIO

- TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01.

Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

Tomada de Preço

*SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CATU*

CATU, 11/04/2017

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

OBJETO: Construção, Confecção e Montagem de Estrutura Metálica e Cobertura de 2 (dois) Reservatórios apoiados com dimensões de 24 metros de comprimento por 16 metros de largura medindo 385m² cada, para cobertura e proteção de reservatório apoiado na SEDE do SAAE de Catu

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01

Motivado por questionamento da empresa COMBRASPE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA foram efetuadas alterações em edital e **anexo I** da Tomada de Preços nº 01/2017 cuja data foi remarcada para **dia 05/05/2017 as 09h**.

SEGUE OS ESCLARECIMENTOS:

1. O tipo de perfil utilizado nas treliças será o **simples** e para o suporte das telhas será o **enrijecido**.
2. Não será utilizado calha para águas pluviais.
3. O Recibo avulso, somente será necessário para os licitantes que solicitaram a impressão do Edital ficando dispensado da apresentação os fornecedores que obtiveram por e-mail.
4. No item 6.1.2.5 se trata de Certidão negativa junto ao FGTS emitida junto à Caixa Econômica Federal
5. A metragem entre as treliças será de 5 (cinco) metros com 4(quatro) metros de altura
6. O ferro a ser utilizado terá diâmetro de 4" cujos tipos são CA-50 e CE 60, sendo que este último é para os chumbadores da estrutura.
7. Na etapa de pintura será aplicada um fundo anticorrosivo e pintura de acabamento base epóxi.
8. Para assegurar que a estrutura não seja arrancada pela ação do vento, será aplicado chumbadores parafusados

Marileide Silva
Presidente da Copel
SAAE Catu